

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“МАРКЕТ - ТРЕЙД”

10003, Україна, м. Житомир, вул. Домбровського, 3
Р/Р 26003011783903 АТ “УкрСиббанк”, МФО 351005
Код ЗКПО 32121992 № Свідоцтва 100102014, інд. Код. 321219906251,
тел/факс 42-67-70, 42-20-48

“ЗЗ” *м. Житомир*, 2018 р.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № ТУ 1-11/18

На проектування та підключення електроустановок, на період будівництва, будівельного майданчику ТОВ “ТЕКО-Маркет”.

1. Найменування споживача: ТОВ “ТЕКО-Маркет”.
2. Адреса: м. Житомир, вул. Домбровського, 3
3. Потужність, що потребується за роками і передається ТОВ “Маркет-Трейд” на період будівництва з дозволеної потужності на користь ТОВ “ТЕКО-Маркет” – 150кВт.
4. Категорійність навантаження згідно ПУЕ – III – 100%.
5. Джерело електропостачання – РП-16 РУ-0,4 кВ.
6. Струмоприймачі споживача можуть бути підключені після виконання замовником цих технічних умов але не раніше укладання замовником договору про електропостачання електричної енергії та інших договорів, укладення яких передбачено Правилами користування електричною енергією.
7. Точки приєднання РУ – 0,4 кВ в РП – 16 СШ-0,4 кВ.
8. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.
9. Для одержання потужності замовнику необхідно виконати:
 - Вимоги до технічного узгодження електроустановок замовника та електропередавальної організації;
 - Встановити РЩ – 0,4 кВ.
10. Вимоги до КЛ: марку кабелю та переріз жил а також умови підключення визначити проектом та погодити з Житомирським РЕМ на стадії проектування.
11. Вимоги до розрахункового обліку електричної енергії:
 - встановити облік активної, реактивної та генеруючої електроенергії;
 - встановити обліки електричної енергії електронного типу.
 - схему розрахункового обліку електроенергії та типи лічильників погодити з Житомирським РЕМ на стадії проектування.
12. Вимоги до компенсації реактивної потужності: визначити проектом та погодити з енергонаглядом Житомирським РЕМ. Розрахунок відобразити у проекті.
13. Вимоги до автоматичного частотного розвантаження, системи протиаварійної автоматики не вимагається.
14. Вимоги до телемеханіки та зв'язку: не вимагається.
15. План траси КЛ погодити з ТОВ “Маркет-Трейд”, ТОВ “ЗНУ”, Житомирським РЕМ та усіма зацікавленими організаціями.

В. С. Сидоренко
В. С. Сидоренко



- 16. До початку будівництва проект погодити з ТОВ "Маркет-Трейд", ТОВ "ЗНУ", Житомирським РЕМ.
- 17. Оформити дозвіл на підключення об'єкта під напругу в Житомирському РЕМ.
- 18. Дані технічні умови погодити з Житомирським РЕМ.

Директор ТОВ Маркет-Трейд
 Директор ТОВ ЗНУ
 Заступник начальника
 Житомирського РЕМ
 Гол. інженер

Дзевіонтківський О.Е.
 Остапенко О.О.

Макарчук О.С.

Либіга Я.В. 01.10.19



*Погоджено
 умови встановлення
 лінійки після об'єкту
 лінійки лінійки
 з РЕМ Житомирського РЕМ*

*Макарчук О.С.
 08.11.19*

