

Україна
комунальне підприємство
ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ
Житомирської міської ради
Ідентифікаційний код 03344086
10005, м. Житомир
вул. Чумнівська, 120

бульвару № 15 131
с/с вул. Св. 11 2018



ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор
КП «Житомирводоканал»

Нікітін А. М.
(підпис, м. п.)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 131
від «04» 12 2018 року

на приєднання багатоквартирних житлових будинків з об'єктами громадського призначення по вул. Домбровського, 3
(найменування об'єкта будівництва)
до централізованих систем водопостачання та водовідведення м. Житомира

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

- 1 Замовник: ТОВ «Маркет-Трейд»; ТОВ «ЗНУ»;
- 2 Найменування об'єкта будівництва: багатоквартирний житловий будинок з об'єктами громадського призначення
- 3 Місцезнаходження об'єкта будівництва: м. Житомир вул. Домбровського, 3
- 4 Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція): нове будівництво мереж
- 5 Проектна організація: ТОВ «СВ ПРОЕКТ»
- 6 Нормативні терміни :
Проектування 2018 р.
Будівництва 2019 р.
- 7 Введення об'єкта будівництва в експлуатацію: 2019 р.
- 7 Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта _____ тис. грн.

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

- 1 Потреба у воді: 1211,7 м³/добу згідно затвердженого графіку подачі води населенню.
- 2 Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»
- 3 Місце підключення до водопровідної мережі: вулична водопровідна мережа: 1. Ø 200 мм. із ЧВР труб по вул. Домбровського; 2. Ø 200 мм. із ЧВР труб по вул. Перемоги;
- 4 Тиск в точці підключення від 1,5 до 1,7 атм. (кгс/кв.см).
- 4 Мережа (кільцева, тупикова): кільцева
- 5 На ділянці мережі, яка проектується, встановити обладнання: передбачити робочим проектом встановлення запірної арматури в колодязі
- 6 Рекомендований матеріал для труб вводу: поліетиленові, що відповідають ДСТУ Б В.2.7-151:2008. Труби поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови
- 7 Глибина закладення: згідно ДБН В.2.5-74:2013
- 8 На водопровідному вводі водомірний вузол обладнати: на межі балансового розмежування мереж водопостачання, рекомендована точність R800 з блоком електронного зчитування даних витрат води та ступеню захисту IP 68
- 9 Особливі умови будівництва: Приєднання до мережі водопостачання виконує КП «Житомирводоканал». Встановити засувки типу Hawle: 6 шт. Ø 400 мм. і 2 шт. Ø 300 мм. на водопровідній мережі
- 10 Точка розподілу: місце приєднання до вуличної мережі водопостачання

